

ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

TEST REPORT

Πελάτης	ΔΕΥΑ ΚΥΜΗΣ – ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ
Διεύθυνση πελάτη	ΚΩΝ/ΝΟΥ ΜΠΑΚΟΛΑ 41, 34500, ΑΛΙΒΕΡΙ
Δειγματοληψία	ΒΙΟΧΗΜΙΚΗ βάσει ISO 19458
Ημερομηνία Δειγματοληψίας - Παραλαβής	29/05/26
Χαρακτηρισμός δείγματος	ΝΕΡΟ ΠΟΣΙΜΟ
Περιγραφή δείγματος	Αλιβέρι - Εξωτερική βρύση 1ο Λύκειο
Κωδικός δελτίου / δείγματος	290526-133
Κατάσταση δείγματος κατά την παραλαβή	Κανονική
Ημερομηνία ανάλυσης	29/05/26 - 01/06/26

Παράμετρος	Μονάδες	Αποτέλεσμα	Παραμετρική Τιμή Δ1 (δ)/ΓΠ οικ. 27829	Μέθοδος
Αερόβιοι Μικροοργανισμοί στους 37°C	cfu/ml	not detected	-	ISO 6222:1999
Αερόβιοι Μικροοργανισμοί στους 22°C	cfu/ml	not detected	-	ISO 6222:1999
Ολικά Κολοβακτηριοειδή	cfu/100ml	not detected	0	ISO 9308-1:2014
<i>Escherichia coli</i>	cfu/100ml	not detected	0	ISO 9308-1:2014
Εντερόκοκκοι	cfu/100ml	not detected	0	ISO 7899-2:2000

Λαμία: 01/06/26

 Μάριος Πιτσάρης
 Γενικός Διευθυντής
